



IZ.271.6.2018.7

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „**Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie**” (znak sprawy IZ.271.6.2018) do zamawiającego wpłynęło następujące pytanie, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Z jakiego materiału należy wykonać inst. c.o. w budynku , w przedmiarze są rury stalowe ocynkowane gwintowane a z opisu projektu wynika że należy użyć stali spawanej, rur PP , oraz rur PEX?

Odpowiedź nr 1

Instalacje C.O. należy wykonać z materiałów zgodnie z projektem.

Pytanie nr 2

W przedmiarze robót są pozycje dot. cwu jednak w projekcie nie ma rozproawdzenia inst. cwu?

Odpowiedź nr 2

CWU wycenić zgodnie z przedmiarem prac „zmieniony PRZEDMIAR instalacje”. Zamawiający zamieścił na stronie BIP zmieniony rysunek S-09 „SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI” oraz zmieniony przedmiar prac „zmieniony PRZEDMIAR instalacje”.

Pytanie nr 3

Jak należy wykonać podpięcie cwu?

Odpowiedź nr 3

Zamawiający zamieścił na stronie BIP zmieniony rysunek S-09 „SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI” .

Pytanie nr 4

W przedmiarze robót w pkt. 10 zostały wyszczególnione pompy których nie ma na schemacie kotłowni . Czy do wyceny przyjąć osprzęt ze schematu czy wyszczególniony w przedmiarze?

Odpowiedź nr 4

Do wyceny przyjąć osprzęt wyszczególniony w przedmiarze prac.

Pytanie nr 5

W kotłowni zaprojektowano kotły gazowo-olejowe marki Buderus których nie ma już w sprzedaży są tylko piece gazowe, czy spełnią one wymagania?

Odpowiedź nr 5

Kotły gazowe o parametrach jak w projekcie spełnią wymagania Zamawiającego.

Pytanie nr 6

Schemat technologiczny kotłowni w części rys. nie zawiera wszystkich urządzeń które są wymienione w opisie na tej samej stronie, jakie urządzenia należy wycenić?



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



**DOLNY
ŚLĄSK**

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Odpowiedź nr 6

Zamawiający zamieścić na stronie BIP zmieniony rysunek S-09 „SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI”.

KIEROWNIK
Referatu Inwestycji i Zamówień
Antoni Jurosz

Sporządził:
inspektor Marcin Filozof
e-mail: mfilozof@um.bielawa.pl