



- elementy istniejące
- elementy istniejące do wyburzenia
- elementy projektowane z betonu komórkowego
- elementy projektowane żelbetowe
- termoizolacja
- REI 60

elementy związane z bezpieczeństwem pożarowym

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ				
NR	NAZWA	POWIERZCHNIA	LICZBA DZIECI	LICZBA PRACOWNIKÓW
2.01	klatka schodowa	17,78 m²		
2.02	komunikacja ogólna	9,70m²		
2.03	toaleta	14,91m²		
2.04	łazienka (mycie nocników)	8,46 m²		
2.05	toaleta dla pracowników	2,64 m²		
2.06	magazyn pościeli i materacy	6,55 m²		
2.07	sala 4	62,74 m²	23	3
2.08	sala 5	61,90 m²	23	3
2.09	pom. porządkowe	1,47 m²		
SUMA		186,15 m²	46	6

KOŁOREM CZERWONYM NANIESIONO UWAGI I ZMIANY DO PROJEKTU PIERWOTNEGO ZAWARTE W PFU

UWAGI

- W pom. 2.03, 2.04, 2.05, 2.06, 2.09 zaprojektować wentylację mechaniczną wywiewną z wykorzystaniem istniejących przewodów wentylacji grawitacyjnej.
- W pom. 2.07, 2.08 wykonać wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła.
- Piony i poziomy wentylacji mechanicznej przeprojektować tak by nie wchodziły w światło otworów okiennych.

DECORO		arch. Izabela Sehn–Wójcik Dzierżoniów, Rynek 34/1 tel. (074) 831–01–77		NR RYS.: <b>5A</b>		
TEMAT : KOREFERAT DO DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ADAPTACJI WYKONANEJ PRZEZ FIRMĘ TEK-PROJEKT SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA UL. HISPANŚKA 39/2 54-409 WROCŁAW				SKALA: <b>1:100</b>		
obiekt: ADAPTACJA BUDYNKU POD POTRZEBY ŻŁOBKA PUBLICZNEGO adres: BIELAWA UL. WOLNOŚCI 39 inwestor: GMINA BIELAWA adres: BIELAWA PL. WOLNOŚCI 1						
RYSUNEK : <div>RZUT II PIĘTRA</div>						
ZESPÓŁ PROJEKTOWY W SKŁADZIE						
	SPECJALNOŚĆ	IMIĘ I NAZWISKO	nr upraw.	nr ewiden.	data	podpis
PROJEKTANT	ARCH.	Izabela Sehn–Wójcik	UAN.V–7342/3/182/94	DS–0631	05.2019	
PROJEKTANT	KONST.	Zdzisław Kaptun	245/01/DUW	DOŚ/BO/1864/01	05.2019	