

Biuro Obsługi Inwestycji EKA GADELA

58-260 Bielawa, ul. Konopnickiej 12
www.gadela.pl

Bielawa 19/07/2019

Wasze pismo: IT.6325.5.2019 z dnia 15.07.2019
e-mail z dnia 18/07/2019

Urząd Miejski w Bielawie Referat Infrastruktury Technicznej

dot.: projektu "Budowa kanału deszczowego o średnicy 600 mm wraz z 5 studzienkami rewizyjnymi w rejonie ul. Bohaterów Getta na działkach geodezyjnych nr 184/2, 1137/1, 1137/8, 1137/6, 1137/16, 1137/27 obręb Północ w Bielawie"

W związku z zapytaniem UM w Bielawie dotyczącym możliwości zastąpienia rur PVC DN600 na PP SN8 DN600 informuję, że nie ma żadnych przeciwwskazań do zamiany, zwłaszcza że w oświadczeniu Urzędu Miejskiego w Bielawie jest wzmianka że taka zamiana pozwoli na tańsze wykonanie zadania.

Ponieważ nie ulega zmianie ani średnica ani trasa rurociągu, nie ma potrzeby dodatkowego korygowania projektu, a pismo niniejsze należy potraktować jako zgodę autorską na zmiany materiałowe.

mgr inż. Anna Komaniecka
Upr. bud. nr ewid. DOS/0138/PBS/17
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń ciepłych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczeń
Izba DOS/IS 0216/17

mgr inż. Krzysztof Gądela
upr. budowl. ANF 275/82
upr. § 13 ust. 1 pkt 2 rozp. MGT i OS
Os. XXV-lecia 33/44
58-260 BIELAWA

BIURO OBSŁUGI INWESTYJCJI
EKA GADELA
58-260 Bielawa, ul. Konopnickiej 12
tel. 604-404-740, 604-422-080
NIP 781-147-81, REGON 141488716

