



**Uwagi:**

- zagęszczenie zasyпки pod nawierzchnią do min. 0.95 wg Proctora;  
na terenach zieleni do min. 0.90 wg Proctora
- pod jezdnią gr.  $h_3+h_4$  min.100cm
- jeśli nie podano wymiary w cm

**PASSOPROJEKT**  
Inżynieria Lądowa Marcin Zięba

ul.Parkowa 17/4 58-260 Bielawa  
passoprojekt@gmail.com tel. 601 886 985

inwestor

Gmina Bielawa – pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa

nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa drogi do terenów inwestycyjnych – Bielawa, obręb Południe 0002,  
dz. nr: 1330/5, 1330/6, 1342

| imię i nazwisko projektanta                  | specjalność   | nr uprawnień | data i podpis |
|--|---|--------------|---------------|
| inż. Zbigniew Zieja                          | instalacyjna – sieci,<br>instalacje i urządzenia<br>elektroenergetyczne | 267/DOŚ/05   | 20.06.2016    |
| tytuł (nazwa) rysunku                        | skala rysunku   | nr rysunku   |               |
| Schemat ułożenia kabla oświetlenia ulicznego | 1:5   | 11           |               |