

Bielawa, 5 sierpnia 2020 r.

IZ.271.51.2020

W związku z ogłoszonym w dniu 31.07.2020 r. zapytaniem ofertowym dot. zadania pn. „*Modernizacja kompleksu Orlik 2012, znajdującego się przy Szkole Podstawowej nr 10 z Oddziałami Sportowymi, ul. Parkowa 12 w Bielawie*” do Zamawiającego wpłynęły w dniu 04.08.2020 r. następujące **pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:**

1. Jaka jest wysokość pilko chwytów?

Odpowiedź: Wysokość pilko-chwytów to 2 m.

2. Czy do wymiany są słupy czy tylko sama siatka? Jeżeli są słupy to jaka ilość?

Odpowiedź: Wymiana pilko-chwytów dotyczy samej siatki.