



IZ.271.64.2020

## WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ

**Dot. postępowania IZ.271.64.2020 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 117899D (ul. 1-go Maja) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117885D w Bielawie”.**

W związku z prowadzonym ww. postępowaniem do Zamawiającego w dniach 2-4 listopada 2020 r. wpłynęły następujące pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający zezwoli na zamknięcie drogi na czas prowadzonych robót?

*Odpowiedź nr 1*

*Zamawiający dopuszcza możliwość zamknięcia na czas prowadzonych robót, poszczególnych odcinków drogi między skrzyżowaniami z zachowaniem dostępu dla mieszkańców oraz służb miejskich i ratowniczych. Każdorazowo zamknięcie danego odcinka drogi należy uzgodnić z Zamawiającym i uzyskać zatwierdzenie zarządcy ruchu (Starosty).*

### **Pytanie nr 2**

Proszę o weryfikację przedmiaru robót, gdyż pozycje z działu 6 i 7 są tożsame.

*Odpowiedź nr 2*

*Zamawiający skorygował przedmiar i udostępnił na BIP w pliku pn. „PRZEDMIAR\_ROBÓT\_obowiązujący od\_04.11.2020”.*

### **Pytanie nr 3**

Proszę o dodanie pozycji przedmiarowych dot. Montażu słupów i opraw dla cz. 2.

*Odpowiedź nr 3*

*Przedmiar części elektrycznej obejmuje cz. 1 i cz. 2 w której ujęto również montaż słupów i opraw dla cz. 2.*

### **Pytanie nr 4**

Jaka jest gwarancja na oznakowanie poziome?

*Odpowiedź nr 4*

*Okres gwarancji na oznakowanie poziome należy przyjąć jako równy okresowi gwarancji dla całego zdania.*

### **Pytanie nr 5**

Czy oznakowanie poziome należy wykonać w technologii cienkowarstwowej?

*Odpowiedź nr 5*

*Oznakowanie poziome ma być wykonane jako **grubowarstwowe** chemoutwardzalne (gładkie).*

### **Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew? Jeśli tak, proszę o udostępnienie.

*Odpowiedź nr 6*

*Wycinka drzew realizowana będzie na podstawie decyzji ZRID, która jest w trakcie procedowania.*

### **Pytanie nr 7**

Proszę o udostępnienie zestawienia drzew do wycinki z wyszczególnionymi średnicami oraz rodzajem.

*Odpowiedź nr 7*

*Zamawiający udostępnił zestawienie na BIP w pliku pn. „IZ.271.64.2020\_DENDROLOGIA - WYCINKA DRZEW”.*

### **Pytanie nr 8**

Proszę o podanie gatunku oraz parametrów drzew przeznaczonych do nasadzeń.

*Odpowiedź nr 8*

*Propozycja to klon lub lipa drobnolistna - wysokość pnia pod koroną 180-220cm, obwód pnia na 1m 12-14cm, minimalna liczba pędów 5, drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną przy użyciu elastycznej taśmy nośnej o szer. min. 3 cm, wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa.*

**Pytanie nr 9**

W związku z pandemią koronawirusa, w trybie art. 38 ust. 1 ustawy PZP zwracamy się z prośbą o zmianę w przedmiotowym postępowaniu poprzez dopuszczenie formy elektronicznej gwarancji wadialnej np. elektronicznej gwarancji bankowej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

*Odpowiedź nr 9*

Nie.

**Pytanie nr 10**

Wykonawca wnosi o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o decyzję zezwalającą na wycinkę drzew z określeniem terminów.

*Odpowiedź nr 10*

*Wycinka drzew realizowana będzie na podstawie decyzji ZRID, która jest w trakcie procedowania.*

**Pytanie nr 11**

Do której ze stron należeć będzie drewno pozyskane z wycinki. Jeśli do Zamawiającego wykonawca wnosi o sprecyzowanie miejsca składowania.

*Odpowiedź nr 11*

*Drewno pozyskane po wycince drzew będzie należeć do Wykonawcy. Wykonawca na swój koszt dokona wywozu i zagospodarowania drewna.*

**Pytanie nr 12**

Wykonawca wnosi o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o brakującą dokumentację geologiczną.

*Odpowiedź nr 12*

*Zamawiający udostępnił dokumentację geologiczną na BIP w pliku pn. „IZ.271.64.2020\_GEOLOGIA”.*

**Pytanie nr 13**

Na jakiej podstawie prawnej Zamawiający zamierza realizować powyższe zadanie? Wykonawca wnosi o uzupełnienie odpowiednich decyzji / pozwoleń.

*Odpowiedź nr 14*

*W zakresie przebudowy układu drogowego w pasie drogowym na podstawie braku sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Pozostała część zadania na podstawie decyzji ZRID. Dokumenty są w trakcie procedowania.*

**Pytanie nr 14**

Dotyczy poz. 8 przedmiaru. Wykonawca wnosi o określenie materiału i technologii wykonania nowych ogrodzeń.

*Odpowiedź nr 14*

*Cokoliki i słupki mają być wykonane z cegły klinkierowej, między słupkami siatka pleciona.*

**Pytanie nr 15**

W jakiej technologii należy wykonać oznakowanie poziome i czy gwarancja na oznakowanie poziome jest wyłączona z gwarancji ofertowej Wykonawcy?

*Odpowiedź nr 15*

*Oznakowanie poziome ma być wykonane jako grubowarstwowe chemoutwardzalne (gładkie).*

**Pytanie nr 16**

Wykonawca wnosi o uzupełnienie dokumentacji o wszystkie niezbędne parametry dla jednoznacznego określenia gatunku, formy i wielkości nasadzanych drzew.

*Propozycja to klon lub lipa drobnolistna - wysokość pnia pod koroną 180-220cm, obwód pnia na 1m 12-14cm, minimalna liczba pędów 5, drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną przy użyciu elastycznej taśmy nośnej o szer. min. 3 cm, wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa.*

**Pytanie nr 17**

W związku z kosztorysowym charakterem rozliczenia oraz brakiem informacji w SIWZ odnośnie załączników do oferty Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy przygotowany w oparciu o załączony przedmiar.

*Odpowiedź nr 17*

*Kosztorys ofertowy powinien być złożony z ofertą. Kosztorys ofertowy w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego jest elementem treści oferty.*

**Pytanie nr 18**

W związku z koniecznością wykonania wyceny 2 sztuk tablic informacyjnych Wykonawca wnosi o uzupełnienie przedmiaru/ kosztorysu o brakujące pozycje związane z powyższym.

*Odpowiedź nr 18*

*Zamawiający skorygował przedmiar i udostępnił na BIP w pliku pn. „PRZEDMIAR\_ROBÓT\_obowiązujący od\_04.11.2020”.*

**Pytanie nr 19**

Wykonawca wnosi o uzupełnienie dokumentacji o bilans robót ziemnych.

*Odpowiedź nr 19*

*Ilość robót ziemnych wynika z korytowania i jest ujęta w przedmiarze robót. Wykonawca powinien uwzględnić w kosztach wywóz urobku z korytowania na wysypisko Wykonawcy oraz koszt jego utylizacji.*

**Pytanie nr 20**

Proszę o podanie koloru kostki betonowej na zjazdach oraz na miejscach postojowych.

*Odpowiedź nr 20*

*Miejsca postojowe – kostka szara. Rozdział miejsc postojowych – kostka czerwona. Zjazdy – kostka grafitowa.*

**Pytanie nr 21**

W kosztorysie dziale nr 6.1. „Kanalizacja deszczowa” umieszczono poddział 6.1.3 „Oświetlenie”, który z kolei pojawia się raz jeszcze jako dział 7. Z uwagi na fakt, że rozliczenie jest kosztorysowe, prosimy o zamieszczenie prawidłowego kosztorysu ofertowego.

*Odpowiedź nr 21*

*Zamawiający skorygował przedmiar i udostępnił na BIP w pliku pn. „PRZEDMIAR\_ROBÓT\_obowiązujący od\_04.11.2020”.*

**Pytanie nr 22**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie Projektu (Projektów) Wykonawczego branży teletechnicznej którego nie ma w dokumentacji na stronie Zamawiającego, a których mowa m.in. w warunkach technicznych z dnia 20.07.2020 r. (skan pisma na stronie 77 projektu budowlanego).

*Odpowiedź nr 22*

*Zamawiający udostępnił projekt wykonawczy na BIP w pliku pn. „Projekt\_wykonawczy\_branży\_teletechnicznej”.*

**Pytanie nr 23**

Czy Zamawiający dopuszcza oprawy w zakresie pracy od -35 stopni , zamiast od -40 stopni ? (zakres od -35 jest naturalny dla naszej szerokości geograficznej)

*Odpowiedź nr 22*

*Zamawiający dopuszcza oprawy o zakresie pracy od -35 stopni.*

**Pytanie nr 24**

Czy Zamawiający uważa za stosowne posiadanie przez producenta na zastosowane oprawy znaku Enec oraz Enec +?

*Odpowiedź nr 24*

*Zamawiający wymaga aby zastosowane oprawy posiadały przynajmniej certyfikat ENEC. Wymóg posiadania przez oprawy oświetleniowe certyfikatu ENEC nie narusza zapisów PZP dotyczących zasad równego traktowania i zasady zachowania uczciwej konkurencji, ponieważ na rynku polskim jest minimum kilku producentów opraw legitymujących się takim certyfikatem i zgodnie z prawem zamówień publicznych podawanie certyfikatu ENEC jako gwaranta jakości opraw nie ogranicza wyboru jednego typu oprawy jednego producenta.*

**Pytanie nr 25**

Czy oprawy muszą być anodowane? Zapis wskazuje konkretnego producenta.

*Odpowiedź nr 25*

*Nie. Oprawy nie muszą być anodowane.*

**Pytanie nr 26**

W związku z zamiarem przystąpienia do przetargu Rozbudowa drogi gminnej nr 117899D (ul. 1-go Maja) wraz z przebudową drogi gminnej nr 117885D w Bielawie proszę o wyjaśnienie przedmiaru. Rozdział 6.1.3 i rozdział 7 są identyczne (Branża elektryczna – oświetlenie drogowe). Czy rozdziały są zdublowane? Rozdziały te mają takie same nazwy pozycji oraz takie same ilości.

*Odpowiedź nr 26*

*Zamawiający skorygował przedmiar i udostępnił na BIP w pliku pn. „PRZEDMIAR\_ROBÓT\_obowiązujący od\_04.11.2020”.*

**Pytanie 27**

W związku z dużym zakresem wycinki drzew Wykonawca wnosi o uzupełnienie dokumentacji o operat dendrologiczny w celu sprecyzowania kosztów planowanej inwestycji.

*Odpowiedź 27*

*Zamawiający udostępnił zestawienie na BIP w pliku pn. „IZ.271.64.2020\_DENDROLOGIA - WYCINKA DRZEW”.*

**Wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert. Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.**

Działając na podstawie art.38 ust.2 Prawa zamówień publicznych niniejsze wyjaśnienia udostępnia się na stronie internetowej pod adresem: <https://bielawa.finn.pl/bipkod/22866994>

**p.o. Kierownika  
Referatu Inwestycji i Zamówień  
Ewa Wnuk**

Do wiadomości:  
-uczestnicy postępowania